



REPUBLICA DOMINICANA  
**OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**  
**Año del Bicentenario del Natalicio Juan Pablo Duarte**

**NCC.F.013**

**30 de julio 2013**

**SECCION DE COMPRAS**

**CONVOCATORIA COMPRA MENOR**  
**ONAPI-C.M. 050/2013**  
**COMPRA SISTEMA DE SUPRESION D INCENDIO**

**OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL** en cumplimiento de las disposiciones de Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de fecha Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006), modificada por la Ley No. 449-06 de fecha Seis (06) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006), convoca a todos los interesados a presentar propuestas para el proceso de referencia.

Compra e instalación del sistema de supresores de incendio, (2) para cuarto UPS y (1) para cuarto servidores, con la siguiente descripción:

UN PANEL NOTIFIER NT-RP-2002 AGENT RELEASE, 2.00 BATERIA 12V-7AMP, 2.00 DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO 2 HILOS SYSTEM SENSOR, 1.00 ESTACIONES MANUAL DUAL ACTION NOTIFIER NT-NBG-12LRA, 1.00 LUZ ESTROBOSCOPICA Y SIRENA FIRELITE P2R, 1.00 CAMPANA DE FUEGO 6" 24VAC SL, XB624VAC

1.00 LETRERO AVISO DE EVACUACION 10\*17" INGLES/ESPAÑOL, 200.00 CABLE 18/2 INCENDIO SOLIDO 5.50

200.00 CABLE 18/2 PARA CORRIENTE ELECTRICA-GRIS 5.50, 2.00 CAPSULA DE AGENTE SUPRESION STAT-X 500E FA-15140, 2.00 BASE PARA CAPSULA FA-18010 PARA 250/500 GRAMOS, ESTIMADO EN MANO DE OBRA Y TUBERIA, MATERIAL GASTABLE, INSTALACION, CONFIGURACION, 1.00 BOTON DE ABORTO MOD.BABB

**UPS EDIFICIO PATENTE Y CUARTO UPS ESIFICIO PRINCIPAL**  
**SISTEMA DE DETECCION Y PRESION CUARTO**



REPUBLICA DOMINICANA  
**OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**  
**Año del Bicentenario del Natalicio Juan Pablo Duarte**

UN PANEL NOTIFIER NT-RP-2002 AGENT RELEASE, 2.00 BATERIA 12V-7AMP, 2.00 DETECTOR DE HUMO, FOTOELECTRICO 2 HILOS SYSTEM SENSOR, ESTACIONES MANUAL DUAL ACTION NOTIFIER NT-NBG-12LRA, LUZ ESTROBOSCOPICA Y SIRENA FIRELITE P2R, CAMPANA DE FUEGO 6" 24VAC SL-EXB624VAC, LETRERO AVISO DE EVACUACION 10\*17" INGLES/ESPAÑOL, 200.00 CABLE 18/2 INCENDIO SOLIDO 5.50, 200.00 CABLE 18/2 PARA CORRIENTE ELECTRICA-GRIS 5.50, CAPSULA DE AGENTE SUPRESION STAT-X 500E FA-15140, BASE PARA CAPSULA FA-18010 PARA 250/500 GRAMOS, ESTIMADO EN MANO DE OBRA Y TUBERIA, MATERIAL GASTABLE, INSTALACION, CONFIGURACION, 1.00 BOTON DE ABORTO MOD.BABB

**CUARTO SERVIDORESEDIFICIO PRINCIPAL 1RO NIVEL.  
INCLUIR INSTALACION INCLUYE CONFIGURACION DE 2 CAPSULA QUE ESTA  
INSTALADAS.  
SISTEMA DE DETECCION Y PRESION CUARTO.**

Para ser entregado en horas laborable a esta organización. Descargarlo de la página Web de la institución [www.onapi.gob.do](http://www.onapi.gob.do) del Portal de la DGCP [www.comprasdominicana.gov.do](http://www.comprasdominicana.gov.do), a los fines de la elaboración de sus propuestas, especificar tiempo de entrega y condiciones de pago, los oferentes adjudicados a los fines de la elaboración de sus propuestas, especificar tiempo de entrega y condiciones de pago, estar al día con sus impuestos, de no tener disponibilidad lo solicitado, no tomarse la molestia de hacerla.

Para solicitud de aclaración deberán dirigirse a las siguientes direcciones [i.hpichardo@onapi.gob.do](mailto:i.hpichardo@onapi.gob.do) y [yllauger@onapi.gob.do](mailto:yllauger@onapi.gob.do) en el horario de **(8:00 am a 4:00 pm)** de lunes a viernes, El costo de las informaciones es gratis.

Las Propuestas serán recibidas hasta el **07/08/2013** en horarios hasta la 02:00 PM, en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, Departamento de Compras y Contrataciones.

(Firma del encargado de la unidad)

